



## Poročilo o izvedeni nalogi

### Spremljanje kakovosti pitne vode na vodovodnem sistemu v naselju Anhovo

Evidenčna oznaka: 2300-20/83234-24/61045

Naročnik: OBČINA KANAL OB SOČI  
TRG SVOBODE 23  
5213 Kanal

Naročilo: e-mail naročilo g. Vinko Medvešček, za naselje Anhovo-novi del, z dne 25.04.2024

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode  
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge: Karmen Podgornik, dipl.san.inž.

Maribor, 17.06.2024

Oddelek za pitne in kopalne vode  
Vodja naloge:

Karmen Podgornik, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.



## Podatki o vzorcu

Vzorec:	Pitna voda - Anhovo
Številka vzorca:	24/61045
Namen:	Vzorčenje in kemijsko preskušanje
Naročnik:	OBČINA KANAL OB SOČI, TRG SVOBODE 23, 5213 Kanal
Vzorec odvezel:	Luka Trampuš, NLZOH OPKV
Čas odvzema:	10.06.2024 10:10
Mesto odvzema:	Vodovod Anhovo - Deskle, Anhovo, Prevozništvo Murovec, pipa na hidrantu pred vhodom
Vzorec sprejel:	Luka Trampuš
Kraj in čas sprejema:	Nova Gorica, 10.06.2024 12:32

## Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Kriterij	Skladnost
<b>Policiklični aromatski ogljikovodiki</b>				
Policiklični aromatski ogljikovodiki (vsota)	<0.005	µg/L	0.1	skladen
Benzo(a)piren	<0.004	µg/L	0.01	skladen

### Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

### Ocena skladnosti

Glede na rezultate opravljenih preskušanj ugotavljamo, da je vzorec pitne vode skladen z Uredbo o pitni vodi Ur..RS, št. 61/2023.

Vsota PAO zajema vsoto izbranih spojin: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perilen, indeno(1,2,3-cd)piren.

### Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-20/83234-24/61045-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1072-20/83234-24/61045-K



Evidenčna oznaka: 2300-20/83234-24/61045-T

## Poročilo o preskušanju

<b>Vzorec:</b>	Pitna voda - Anhovo	<b>Sprejem vzorca</b>	<b>Datum poročila:</b> 17.06.2024
<b>Matriks:</b>	Pitna voda	<b>Datum in ura:</b>	10.06.2024 12:32
<b>Številka vzorca:</b>	24/61045	<b>Sprejel:</b>	Luka Trampuš
<b>Namen:</b>	Vzorčenje in kemijsko preskušanje		
<b>Naloga:</b>	Spremljanje kakovosti pitne vode na vodovodnem sistemu v naselju Anhovo		
<b>Vodja naloge:</b>	Karmen Podgornik, dipl.san.inž.		
<b>Naročnik:</b>	OBČINA KANAL OB SOČI, TRG SVOBODE 23, 5213 Kanal		
<b>Naročilo:</b>	e-mail naročilo g. Vinko Medvešček, za naselje Anhovo-novi del, z dne 25.04.2024		
<b>Predmet vzorčenja:</b>	Trenutni vzorec na mestu odvzema.		
<b>Plan vzorčenja:</b>	DN 212991, 10.06.2024		
<b>Mesto odvzema:</b>	Vodovod Anhovo - Deskle, Anhovo, Prevozništvu Murovec, pipa na hidrantu pred vhodom		
<b>Metoda vzorčenja:</b>	SIST ISO 5667-5:2007 z omejitvijo (samo vzorčenje na pipi)		
<b>Stanje vzorca:</b>	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
<b>Odvzem vzorca</b>			
<b>Datum in ura:</b>	10.06.2024 10:10		
<b>Odvzel:</b>	Luka Trampuš, NLZOH OPKV		

Vodja naloge:  
Karmen Podgornik, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal Karmen Podgornik, dipl.san.inž. ob 17.06.2024 13:09

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Poročilo o kemijskem preskušanju

<b>Vzorec:</b>	Pitna voda - Anhovo	<b>Sprejem vzorca</b>	<b>Datum poročila:</b> 17.06.2024
<b>Matriks:</b>	Pitna voda	<b>Datum in ura:</b>	10.06.2024 12:32
<b>Številka vzorca:</b>	24/61045	<b>Sprejel:</b>	Luka Trampuš
<b>Namen:</b>	Analiza na zahtevo naročnika		
<b>Naloga:</b>	Spremljanje kakovosti pitne vode na vodovodnem sistemu v naselju Anhovo		
<b>Vodja naloge:</b>	Karmen Podgornik, dipl.san.inž.		
<b>Naročnik:</b>	OBČINA KANAL OB SOČI, TRG SVOBODE 23, 5213 Kanal		
<b>Naročilo:</b>	e-mail naročilo g. Vinko Medvešček, za naselje Anhovo-novi del, z dne 25.04.2024		
<b>Mesto odvzema:</b>	Vodovod Anhovo - Deskle, Anhovo		
<b>Stanje vzorca:</b>	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
<b>Odvzem vzorca</b>			
<b>Datum in ura:</b>	10.06.2024 10:10		
<b>Odvzel:</b>	Luka Trampuš, NLZOH OPKV		

### Rezultati preskušanja

# Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
<b>Policiklični aromatski ogljikovodiki</b>					
Benzo(b)fluoranten	<0.005	µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 7 in 8.1, NM	12.06.24 14.06.24
Benzo(k)fluoranten	<0.004	µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 7 in 8.1, NM	12.06.24 14.06.24
Benzo(ghi)perilen	<0.004	µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 7 in 8.1, NM	12.06.24 14.06.24
Indeno(1,2,3-c,d)piren	<0.004	µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 7 in 8.1, NM	12.06.24 14.06.24
Policiklični aromatski ogljikovodiki (vsota)	<0.005 #	µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 7 in 8.1, NM	12.06.24 14.06.24
Benzo(a)piren	<0.004	µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 7 in 8.1, NM	12.06.24 14.06.24
Acenaften	<0.005	µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 7 in 8.1, NM	12.06.24 14.06.24
Antracen	<0.005	µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 7 in 8.1, NM	12.06.24 14.06.24
Benzo(a)antracen	<0.004	µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 7 in 8.1, NM	12.06.24 14.06.24



## Rezultati preskušanja

# Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Dibenzo(a,h)antracen	<0.003	µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 7 in 8.1, NM	12.06.24 14.06.24
Fluoren	<0.006	µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 7 in 8.1, NM	12.06.24 14.06.24
Fluoranten	<0.003	µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 7 in 8.1, NM	12.06.24 14.06.24
Krizen	<0.004	µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 7 in 8.1, NM	12.06.24 14.06.24
Acenaftilen	<0.005 #	µg/L		ND-OKANM-131, izdaja 3, NM	13.06.24 14.06.24
Fenantren	<0.005 #	µg/L		ND-OKANM-131, izdaja 3, NM	13.06.24 14.06.24
Naftalen	<0.005 #	µg/L		ND-OKANM-131, izdaja 3, NM	13.06.24 14.06.24
Piren	<0.004	µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 7 in 8.1, NM	12.06.24 14.06.24

Vodja oddelka:

Jernejka Franko, univ.dipl.inž.kem.inž.

Elektronsko podpisal Jernejka Franko, univ.dipl.inž.kem.inž. ob 17.06.2024 12:50:59

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.