



**OBČINA
KANAL OB SOČI**

Trg svobode 23
5213 Kanal

T: 05 398 12 00
E: obcina.kanal@obcina-kanal.si



LETNO POROČILO O PITNI VODI za leto 2024

Občina Kanal ob Soči, Režijski obrat

Kanal, marec 2025

UVOD

Režijski obrat Občine Kanal ob Soči, izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Kanal ob Soči, zagotavlja zdravstveno ustreznost pitne vode skladno z dokumenti o notranjem nadzoru na osnovi HACCP sistema. Uveden notranji nadzor omogoča pravočasno prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih tveganj, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi.

V letu 2024 je notranji nadzor potekal po ustaljenih postopkih HACCP načrta, ki vsebuje mesta vzorčenja, vrsto preskušanj in najmanjšo frekvenco vzorčenja.

Spremljanje kakovosti pitne vode v sklopu notranjega nadzora izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) ob upoštevanju letnega načrta vzorčenja. Letni načrt vzorčenja opredeljuje časovno razporeditev, mesta vzorčenja (objekti za pripravo vode, vodovodno omrežje, mesto uporabe) ter obseg analiziranih parametrov.

PRAVNA PODLAGA

Nadzor kakovosti pitne vode se je v letu 2024 izvajal na podlagi naslednjih predpisov:

- Uredba o pitni vodi, Uradni list RS št. 61/23
- Uredba o oskrbi s pitno vodo, Uradni list RS, št. 88/12
- Pravilnik o pitni vodi, Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17 in 61/23

Poročilo je pripravljeno skladno s 18. členom Uredbe o pitni vodi, ki določa upravljalcu vodovodnega sistema, da do 31. marca seznanijo uporabnike z letnim poročilom o pitni vodi. Poročilo vsebuje vse informacije oz. povezave do teh informacij, ki jih zahteva 18. člen in Priloga 4 Uredbe o pitni vodi.

IZVAJANJE OSKRBE S PITNO VODO

Oskrba s pitno vodo se je v letu 2024 izvajala preko 24 javnih vodovodnih sistemov. Iz javnega vodovoda se je oskrbovalo 4755 prebivalcev Občine Kanal ob Soči.

Vodovodni sistemi občine Kanal ob Soči

Ime sistema	Oskrbovalno območje	Število uporabnikov	Priprava vode	Dezinfekcija ¹
Ajba		61	Ultrafiltracija	Na-hipoklorit
Čolnica		17	Peščeni filter	UV-dezinfekcija, Na-hipoklorit
Dermota - Zagora	Dermota, Zagora	21	Peščeni filter	UV-dezinfekcija, Na-hipoklorit
Deskle ²	Deskle – Anhovo Gorenje Polje – Močila Prilesje	1025 140 52	Vodarna Močila: avtomatski peščeni filter, ultrafiltracija	Plinski klor
			Dobavljena pripravljena voda iz VS Mrzlek v upravljanju družbe Vodovod in kanalizacija d.d., Nova Gorica	
Gorenje Deskle		250	Ultrafiltracija	Na-hipoklorit
Gorenje Polje – Močila ³	Gorenje Polje, Močila	140	Vodarna Močila: avtomatski peščeni filter, ultrafiltracija	Plinski klor
Kal nad Kanalom - Levpa	KS Kal nad Kanalom	291	Dobavljena pripravljena voda iz VS Trnovo-Voglarji v upravljanju družbe Vodovod in kanalizacija d.d., Nova Gorica	
Kambreško		45	Peščeni filter	UV-dezinfekcija, Na-hipoklorit
Kanal	Avče Kanal	193 1503	Ultrafiltracija	Na-hipoklorit
Kanalski Vrh		57	Peščeni filter	UV-dezinfekcija, Na-hipoklorit
Levpa		59	Peščeni filter	UV-dezinfekcija, Na-hipoklorit
Lig - Lovišče	Lig, Lovišče	95	Ultrafiltracija	Na-hipoklorit
Ložice		312	Ultrafiltracija	Na-hipoklorit
Plave		149	Peščeni filter	UV-dezinfekcija, Na-hipoklorit
Prilesje ³		52	Peščeni filter	UV-dezinfekcija, Na-hipoklorit
Ročinj - Doblar	Ročinj, Doblar	326	Ultrafiltracija	Na-hipoklorit

Sistemi brez priprave vode				
Goljevica		33		
Gorenje Nekovo		13		
Krstenica		32		
Melinki		5		
Paljevo		7		
Srednje		26		
Zamedveje		15		
Zgornji Dobljar		28		

¹ UV-dezinfekcija: dezinfekcija z ultravijolično svetlobo, Na-hipoklorit: dezinfekcija s klorovim preparatom (NaOCl).

² Oskrbovano iz vodarne Močila do preklopa na vodni vir Mrzlek marca 2024.

³ V letu 2024 ukinjen kot samostojen vodovodni sistem.

REZULTATI NOTRANJEGA NADZORA

V letu 2024 je bilo na vodovodnih sistemih v upravljanju Občine Kanal ob Soči v okviru notranjega nadzora odvzetih 70 vzorcev. Vzorci so bili odvzeti na vodovodnem omrežju, pri porabnikih pitne vode, v javnih objektih in na javnih pipah. Od tega je bilo na sistemih z urejeno pripravo pitne vode 9 vzorcev neskladnih z zahtevami Pravilnika oz. Uredbe o pitni vodi. Večina neskladnosti je bila posledica izpada delovanja priprave vode, nekaj pa zaradi odvzema na javnih pipah, ki so malo v uporabi. Na vodovodnih sistemih z neurejeno pripravo pitno vode so bili neskladni vsi odvzeti vzorci.

Oskrbovalno območje	Skupaj vzorcev	Neskladnih vzorcev	Neskladni parametri
Ajba	3	1	K36, CP, KB, EC, EN
Čolnica	3	3	KB, EC, EN
Dermota - Zagora	1		
Deskle	8		
Gorenje Deskle	2		
Gorenje Polje – Močila	3		
Kal nad Kanalom - Levpa	3		
Kambreško	3	2	CP, KB, EC, EN, M
Kanal	8		
Kanalski Vrh	3	1	KB
Levpa	2		
Lig - Lovišče	2	1	KB, EC, EN
Ložice	3		
Plave	2		
Prilesje	4	1	KB
Ročinj - Dobljar	3		
Sistemi brez priprave vode			
Goljevica	2	2	CP, KB, EC, EN
Gorenje Nekovo	2	2	K36, CP, KB, EC, EN, M
Krstenica	2	2	K36, CP, KB, EC, EN, M
Melinki	2	2	K36, CP, KB, EC, EN, M
Paljevo	2	2	CP, KB, EC, EN
Srednje	2	2	KB, EC, EN
Zamedveje	3	3	K36, CP, KB, EC, EN, M
Zgornji Dobljar	2	2	CP, KB, EC, EN

⁴ CP – Clostridium Perfringens, KB – koliformne bakterije, K36 – število kolonij pri 36 °C, EC – Escherichia Coli, EN – enterokoki, M - motnost

OSTALE INFORMACIJE V ZVEZI Z OSKRBO S PITNO VODO:

Povezave do informacij, ki jih zahteva 18. člen in Priloga 4 Uredbe o pitni vodi:

- Podatki o izmerjenih vrednostih parametrov pitne vode iz Priloge 1 Uredbe o pitni vodi se nahajajo na <https://www.obcina-kanal.si/sl/za-obcane/informacije-za-uporabnike-pitne-vode/>
- Podatke o upravljalcu, o oskrbovalnih območjih, podatki o prispevnih in vodovarstvenih območjih ter vrsti priprave vode, najnovejši rezultati analiz, o parametrih, trdotah in mineralnih snoveh, ki jih določamo v pitni vodi, o nevarnostih in tveganjih glede vodovodnih sistemov, nasveti za zmanjšanje porabe in odgovorno rabo vode, nasveti za zdravje uporabnikov, vzdrževanje internih inštalacij, ter ostale informacije o pitni vodi dobite na spletni povezavi <https://www.obcina-kanal.si/sl/za-obcane/informacije-za-uporabnike-pitne-vode/>
- Uporabniki lahko podatke o pitni vodi dobite tudi na podlagi utemeljene zahteve, poslane na naslov gp@obcina-kanal.si
- Cena dobavljene pitne vode znaša v Občini Kanal ob Soči znaša 0,7577 EUR/m³ oz. 0,0007577 EUR/l (z DDV).
- Uporabniki lahko informacije o ceni vode dobijo na: <https://www.obcina-kanal.si/sl/za-obcane/oskrba-s-pitno-vodo/>
- Povprečna poraba pitne vode v Sloveniji znaša 167 l/osebo/dan oz. 60,6 m³/osebo/leto.
- Uporabniki imajo mesečno porabe pitne vode za svoja gospodinjstva navedeno na položnicah.
- Navodila in priporočila v zvezi s pitno vodo lahko uporabniki dobijo na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, na povezavah: <https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/priporocila-navodila-in-mnenja-za-pitno-vodo/>
https://nijz.si/wp-content/uploads/2024/03/pogosta_vprasanja_o_pitni_vodi_08_03_2024.pdf